



MINISTERUL ENERGIEI
Profesionalism. Integritate. Transparență

MINISTRU

Nr. 160993/08...03.2016

Către:

Departamentul pentru Relația cu Parlamentul

Stimate Doamnă Ministru,

Vă transmitem în anexă, răspunsul la întrebarea domnului deputat Guran Virgil, având ca obiect "Soluționarea problemei semnalate de cetățenii din Satul Iazu, Comuna Cojasca, Județul Dâmbovița, privind întreruperea frecventă a furnizării curentului electric în comună", transmisă de dumneavoastră cu adresa nr.1659/DRP/25.02.2016 și înregistrată la Camera Deputaților cu nr.9230A/2016.

Cu deosebită considerație,

p.MINISTRUL ENERGIEI,

CRISTIAN BUȘU

SECRETAR DE STAT

Domnului CIPRIAN BUCUR

Ministrul Delegat pentru Relația cu Parlamentul



MINISTERUL ENERGIEI
Profesionalism. Integritate. Transparență

MINISTRU

Nr. 160993/08...03.2016

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră având ca obiect: “Soluționarea problemei semnalate de cetățenii din Satul Iazu, Comuna Cojasca, Județul Dâmbovița, privind întreruperea frecventă a furnizării curentului electric în comună”, vă comunicăm următoarele:

În vederea unei corecte informări a dumneavoastră cu privire la aspectele semnalate, instituția noastră a solicitat punctul de vedere al S.C. FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A., pe care îl anexăm prezentei.

În măsura în care vă sunt necesare informații suplimentare față de cele prezentate, vă asigurăm, stimate domnule deputat, de întreaga noastră disponibilitate.

Cu deosebită considerație,

p.MINISTRUL ENERGIEI,

CRISTIAN BUȘU

SECRETAR DE STAT



Filiala de Distribuție a Energiei Electrice
**ELECTRICA DISTRIBUTIE
MUNTENIA NORD SA**

MINISTERUL ENERGIEI
Nr. 260632
D.G.P.A.R.S.E.
INTERANȘIEȘIRE 07.03.2016



Cod de înregistrare Fiscală RO 14505181 329125972002
Str. Mărășești, 44, Ploiești, Județul Prahova Tel. 0244 405001 Fax 0244 405004 Cod operator date cu caracter personal 18014 www.electrica.ro

Nr. ...2111..... / ...03.03.2016....

CATRE :

**MINISTERUL ENERGIEI
DIRECTIA GENERALA PRIVATIZARE SI ADMINISTRARE A
PARTICIPATIILOR STATULUI IN ENERGIE**

**In atentia : Domnului Dr. Bogdan STANESCU
Spre stiinta : Doamnei Victorita DEMUSCA**

Referitor la : adresa transmisa de Ministerul Energiei nr. 260632 / 01.03.2016, inregistrata la FDEE EDMN cu nr. 692/02.03.2016, privind interpelarea Domnului Deputat VIRGIL GURAN, referitor la deseale intreruperi in furnizarea energiei electrice in localitatea Cojasca, Sat Iazuri, Jud. Dambovita.

Va transmitem alaturat, in copie, insusit in totalitate de conducerea Filialei de Distributie a Energiei Electrice «Electrica Distributie Muntenia Nord», Punctul de Vedere intocmit de Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Targoviste, ca urmare a analizei situatiei semnalate in zona mentionata.

Precizam ca astfel de situatii se inregistreaza si in alte zone din sucursalele Filialei de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord, aceasta fiind in permanenta preocupata pentru modernizarea retelelor de distributie in vederea asigurarii integritatii acestora, a reducerii posibilitatilor de sustrageri si implicit a vandalizarii retelelor. In acest sens se mentioneaza lucrarile de modernizare a bransamentelor in solutii antisustragere, inlocuirea blocurilor de masura si protectie cu modele care asigura un nivel mai inalt de siguranta, inlocuirea retelelor clasice cu cele cu cablu torsadat izolat etc.

Cu toate masurile luate, se inregistreaza in continuare situatii de interventie a persoanelor neautorizate (consumatori) in retele, pentru racordarea nautorizata la retea, ajungandu-se in situatii de intrerupere a furnizarii energiei electrice ca urmare a functionarii sistemelor de protectie a acestora. Filiala de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord are in continuare in atentie aceste situatii, in sensul identificarii unor solutii mai sigure de distributie a energiei electrice, urmand sa faca si demersurile necesare pentru solutii de asigurarea a pazei retelor de joasa tensiune si a securitatii personalului de exploatare-mentenanta in aceste zone, evitandu-se astfel vandalizarea retelelor si implicit intreruperea furnizarii de energie electrica.

Cu reafirmarea din partea noastra a celor mai bune intentii de colaborare, in vederea asigurarii unor servicii de calitate si a satisfactiei clientilor, va stam la dispozitie cu orice alte informatii pe care le considerati necesare.


Cu stima,

Se anexeaza in copie Adresa F878/03.03.2016 – 2 pagini.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Ing. **DARIUS DUMITRU MEȘCA**

DIRECTOR DISTRIBUTIE,
Ing. **CONSTANTIN COMAN**

DIRECTOR DEZVOLTARE,
Dr. Ing. **GABRIEL GHEORGHE**



S.E.M.U.R.

Referinta noastra F878 / 103038016

Catre: FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord-SEMURMTJT
Referitor la: sesizarea nr. TRS 1/59/02.03.2016

Ca urmare a adresei Ministerului Energiei referitoare la sesizarea formulata de domnul deputat Virgil GURAN, cu privire la consumatorii din localitatea Iazu, înregistrata la FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord cu nr. de mai sus (SDEE Targoviste cu nr. F878/02.03.2016) va comunicam urmatoarele:

- Abonatii din localitatea Iazu, comuna Cojasca sunt alimentati din LEA 0,4 kV din PTA 3320 (S=250 kVA), PTA 3251 (S=100kVA), PTA 3161 (250kVA) si niciunul din aceste posturi de transformare nu este incarcat la valoarea nominala (112 familii au contracte pentru furnizarea energiei electrice).
- Situatia sesizata este analizata si cunoscuta de SDEE Targoviste;
- Problemele semnalate de abonati (in anul 2015 am avut 5 intalniri cu reprezentatii cetatenilor din localitatea Iazu) privind calitatea necorespunzatoare a tensiunii in aceasta zona sunt generate numai de interventiile repetate ale persoanelor straine neautorizate in instalatiile de distributie ale SDEE Targoviste, cu scopul sustragerii de energie electrica conducand la vandalizarea si deteriorarea elementelor componente ale retelei electrice. Pentru interventiile persoanelor neautorizate in instalatiile electrice din aceasta zona in perioada ianuarie 2014-februarie 2016 au fost intocmite 22 de plangeri prealabile ce sunt in curs de cercetare la Politia comunei Cojasca de care apartine satul Iazu, numarul acestora nerefectand insa realitatea sustragerilor de energie electrica evaluata la 250.000RON in perioada de iarna.
- SDEE Targoviste a implementat mai multe masuri de securizare a instalatiilor (montare conductor torsadat, securizare masuri cu BMP, securizari la CD) si a facut nenumarate actiuni de control numai impreuna cu Politia si Jandarmeria in aceasta zona, rezultatele fiind insa doar pe perioada desfasurarii controalelor, in rest accesul si identificarea nefiind posibile. In perioada ianuarie 2014-februarie 2016 in localitatea Cojasca au fost efectuate 10 actiuni de control impreuna cu Politia si Jandarmeria.
- Costurile interventiilor si reparatiilor efectuate de catre SDEE Targoviste pentru readucerea in stare de functionare a instalatiilor electrice afectate de interventiile neautorizate in satul Iazu sunt in suma de 25217 lei doar in perioada 31.10.2014-29.02.2016.
- In intervalul ianuarie 2014 - decembrie 2015, in localitatea Iazu, au fost inregistrate 18 deranjamente colective, iar in anul 2016 un singur deranjament, toate provocate de interventia persoanelor straine.
- Pentru limitarea acestui fenomen vom continua controalele in aceasta zona. De asemenea vom incerca sa gasim solutii de alimentare a consumatorilor buni platnici fara a fi afectati de interventia altor persoane neautorizate.

DP 2946 /
102038016

- In luna aprilie 2016 vom efectua o lucrare de reparatie accidentala cu capitalizare in zona lazului centru costand in: inlocuire conductor clasic cu conductor torsadat T2X de 95 mmp. Termen PIF 10.05.2016.
- Pentru izolarea zonelor de defect, datorate interventiilor persoanelor neautorizate in instalatiile electrice, SDEE Targoviste a elaborat o tema de proiectare pentru marire grad siguranta, propunand realizarea a inca 3 posturi de transformare in comuna Cojasca. Lucrarea de investitie este programata pentru anul 2017, dar vom propune reasezarea Planului de investitii si executia lucrarii in anul 2016 cu termen PIF 20.12.2016.
- In urma repetatelor intalniri cu autoritatile locale, reprezentantii partidelor si comunitatilor de romi, partidelor politice si reprezentantii cetatenilor au fost identificate ca zone speciale, dar nu singulare ulitele Ghimpatii, Scarlatia, Rampa, Mielu lui Guruma, Durbaci unde exista locuinte neautorizate si stare de saracie critica.
- Toate plangerile prealabile pentru furt de energie electrica inaintate de SDEE Targoviste si finalizate de Parchet si instanta au primit rezolutia de neincepere a urmaririi penale, deoarece fapta, furtul, nu este de gravitate sociala deosebita.
- Satul lazului (comuna Cojasca) nu este un caz singular in judet, situatii identice fiind in Fantanele (Cojasca), Ciocanari (Niculesti), Balteni (Contesti), Merisu (Costesti Vale), Tetcoiu (Matasaru), Voia Gara si Patroaia (Crangurile).
- SDEE Targoviste este preocupata permanent de starea de infractionalitate din aceste zone, de pierderile financiare pentru operarea si mentenanta retelelor de aici si in primul rand de imposibilitatea asigurarii electrosecuritatii cetatenilor impuse prin Legea.123/2012 art.13,lit.a.
- Dez izolarea conductoarelor de bransament si retea, distrugerea continua a protectiilor la bransamente, retea joasa tensiune, posturi de transformare pe partea de joasa tensiune si medie tensiune, vandalizarea protectiilor antiefracție si prizelor de pamant, distrugerea punctelor de masurare sunt incompatibile cu asigurarea distributiei de energie electrica. Toate solutiile tehnice, cunoscute si conforme normativelor tehnice, din perioada 2004, cand au fost realimentate aceste zone si aplicate au fost deteriorate sistematic.
- Revenim cu propunerea ca in aceste zone, pe perioada octombrie-martie, sa asiguram paza retelelor de joasa tensiune si a posturilor de transformare, cu personal specializat care sa impiedice vandalizarea rețelei si sa asigure paza personalului nostru pentru operare si mentenanta.

Cu stima,

Director
Ing. Paul DINU



Inginer Sef Distributie
Ing. Cristian CRACIUN

Sef SEMUR
Ing. Dumitru CEPTUREANU